



**CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO  
PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI  
MANUTENZIONE PER L'ANNO 2025 DEI  
COMPRESSORI ARIA SERVIZI  
A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE  
DI MONZA E VIMERCATE (MB)**

**Brianzacque S.r.l.**



## **Art. 1. PREMESSA**

Brianzacque Srl (di seguito Brianzacque) è un'organizzazione certificata secondo gli standard:

- ISO 9001 – Sistema di Gestione per la Qualità
- ISO 14001 – Sistema di Gestione Ambientale
- ISO 45001 – Sistemi di Gestione della Sicurezza e della Salute sul luogo di lavoro
- ISO 50001 – Sistema di Gestione dell'Energia

In base a tali certificazioni la Direzione Aziendale si pone come obiettivi strategici e come parte integrante delle attività e delle scelte aziendali:

- a) la soddisfazione del Cliente, sia esterno (cliente finale, enti locali) che interno (personale dipendente dell'Azienda, processi aziendali);
- b) la riduzione degli impatti ambientali;
- c) il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- d) la riduzione dei consumi energetici;

Tali obiettivi sono applicabili sia per il personale interno a Brianzacque sia per le organizzazioni che collaborano per suo conto e costituiscono parte integrante del presente capitolato tecnico amministrativo.

Ove applicabile, l'acquisto di prodotti, apparecchiature, impianti e servizi sarà valutato sulla base dell'impatto associato, agli aspetti ambientali, ai rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori ed ai consumi energetici. Brianzacque si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione di verifiche ispettive di seconda parte presso le sedi/i siti del Fornitore e durante lo svolgimento del servizio di manutenzione oggetto della manifestazione di interesse, concordando con lo stesso le modalità e le tempistiche della verifica.

L'Appaltatore dovrà conoscere la Politica del Sistema di gestione integrato e il Codice Etico (documenti disponibili sul sito intranet [www.brianzacque.it](http://www.brianzacque.it)), conformando i comportamenti della propria Società ai requisiti e principi ivi contenuti.

Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, le targhe delle apparecchiature, le specifiche tecniche, i cataloghi, i disegni ed i manuali di istruzione per la manovra e la manutenzione delle apparecchiature, dovranno essere in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione consegnata dall'Appaltatore alla Committente in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da fedele traduzione in italiano sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

Nell'esecuzione del contratto si userà il sistema S.I. (Sistema internazionale di unità di misura).

**Art. 2. OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

Costituisce oggetto della presente manifestazione di interesse mediante avviso pubblico, il servizio di manutenzione ordinaria programmata e straordinaria di compressori aria servizi e dei relativi accessori (essiccatori e separatori acqua-olio) in servizio presso gli impianti di depurazione di Monza e Vimercate. Brianzacque ha facoltà di affidare, a proprio insindacabile giudizio, gli interventi oggetto del servizio in funzione delle proprie necessità. Brianzacque S.r.l. si riserva, a fronte di specifiche esigenze di interventi, anche con caratteristiche ed entità comprese nella tipologia della manifestazione di interesse di rivolgersi ad altre ditte, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese al riguardo.

**Art. 3. ELENCO DELLE APPARECCHIATURE OGGETTO DEL CONTRATTO**

Si riporta di seguito l'elenco delle apparecchiature oggetto della presente manifestazione di interesse, suddivise per sezioni di impianto di Monza e Vimercate, considerandolo esaustivo seppure per la verifica finale del numero e della tipologia esatta di macchine da manutentare è richiesto il sopralluogo tecnico obbligatorio previo appuntamento da richiedere via mail ([massimo.maffi@brianzacque.it](mailto:massimo.maffi@brianzacque.it)).

**3.1 Sezione 120 Monza - Grigliatura iniziale:**

- n°2 compressori rotativi (uno attivo + uno di riserva) marca Ceccato modelli CSM 4D 270 (anno 2019 e 2022) montati su serbatoio da 270 litri e comprensivi di essiccatore ad adsorbimento NDL-030 (anno 2023 e 2024);
- n°1 separatore acqua-olio comune modello SEP 60 ST (anno 2022).

**3.2 Sezione 210 Monza - Sollevamento al biologico:**

- n°1 compressore rotativo Balma modello NS 39/270 CT 5,5 (anno 2021) montato su serbatoio da 270 litri;
- n°1 essiccatore esterno ad adsorbimento NDL-030 (anno 2023);
- n°1 separatore acqua-olio comune modello SEP 60 ST (Anno 2022).

**3.3 Sezione 530 Monza - Idrolisi Termica (Biothelys):**

- n°2 compressori a vite (uno attivo + uno di riserva) di marca Ceccato montati su basamento modelli CSM 7.5 AK (entrambi anno 2022);
- n°1 serbatoio esterno verticale comune di raccolta delle condense;
- n°1 essiccatore di assorbimento comune esterno a doppia colonna marca FriulAir modello Air Dryer HDT 12 (revisionato 2022);
- n°1 separatore acqua-olio comune modello SEP 120 ST (anno 2022).

**3.4 Sezione 420 Monza - Disidratazione**

- n°2 compressori a vite (uno attivo + uno di riserva) di marca Ceccato montati su basamento e comprensivi di scaldiglia serbatoio dell'olio modelli CSM 7.5 X 10 (anno 2022 e 2023);

- n°1 serbatoio esterno verticale comune di raccolta delle condense;
- n°1 essiccatore esterno comune ad adsorbimento NDL 040 (anno 2023);
- n°1 separatore acqua-olio comune modello SEP 60 ST (Anno 2022).

**3.5 Sezione 520 Monza – Preispezzimento Huber**

- n°1 compressore a vite montato su basamento marca Atlas Copco modello GA 11VSDSP (Anno 2023) comprensivo di serbatoio esterno da 250 litri.

**3.6 Sezione 820 Monza – Essiccamento (ex Mesotermico)**

- n°2 compressori a vite montati su basamento marca Ceccato modelli DRB 29 (anno 2022) a servizio delle linee 1 e 2;
- n°2 serbatoi verticali di raccolta condensato a servizio delle linee 1 e 2;
- n°2 essiccatori esterni a ciclo frigorifero marca Ceccato modelli CDX 30 e CDX 41 (entrambi anno 2022) a servizio delle linee 1 e 2;
- n°1 essiccatore di assorbimento a doppia colonna FriulAir HDT 18 (anno 2022);
- n°1 essiccatore di assorbimento a doppia colonna FriulAir HDT 18 (revisionata settembre 2022 con la sostituzione dei due filtri disoelatori da 5'000 litri);
- n°2 serbatoi verticale di raccolta condensato a servizio delle linee 1 e 2;
- n°1 separatore comune acqua-olio marca Sepura SEP 900 ST (anno 2022).

**3.7 Sezione 700 Monza – Filtrazione finale**

- n°2 compressori a vite montati su basamento marca Ceccato modelli DRB 20 (anno 2022) a servizio delle linee 1 e 2;
- n°1 serbatoio verticali comune di raccolta condensato;
- n°2 essiccatori esterni a ciclo frigorifero marca Ceccato modelli CDX 24 E5 (entrambi anno 2019) a servizio delle linee 1 e 2;
- n°1 essiccatore unico a colonna marca Atlas Copco modello CD50+
- n°1 separatore comune acqua-olio marca Sepura SEP 360 ST (anno 2022).

**3.8 Sezione 130 Monza – Dissabbiatore circolare**

- n°2 compressori Robuschi Robox 85/3P numeri di matricola 10/03426 e 10/03427;

**3.9 Sezioni varie Monza**

- Torcia Biogas: n°1 compressore portatile montato su serbatoio da 50 litri modello BeltAir Pro 50 C3R (anno 2022);
- Acquario: n°1 compressore 400 V portatile Ceccato modello BeltAir Pro50C3R montato su serbatoio da 50 litri dotato di separatore acqua-olio marca Sepura mod. SEP60 ST;
- Officina: n°1 compressore 230 V portatile FIAC AB-100-268 montato su serbatoio da 100 litri + n°1 compressore 230 V portatile Abac Pole Position L25P montato su serbatoio da 24 litri

**3.10 Depuratore Vimercate (8 compressori)**

- C-201 (Estrazione Fanghi Primari): n°1 compressore marca Fini modello Pulsar 119 comprensivo di essiccatore montato su serbatoio;
- C-202 (Elettrovalvole Biofiltrazione): n°1 compressore marca Mark modello MSA 11 kW montato su basamento con serbatoio raccolta condensa ed essiccatore esterni;
- CR-203 A/B/C (lavaggio Filtri): n°3 compressori Robuschi modelli RBS 115/F;
- n°2 compressori marca Atlas Copco modelli GA11FF (Bioessiccamento);
- n°1 compressore portatile ABAC montato su serbatoio da 25 litri (Officina);
- n°1 serbatoio in pressione

**Art. 4. SERVIZIO E PROGRAMMA MANUTENZIONE ORDINARIA**

Il richiesto servizio di manutenzione ordinario a carattere quadrimestrale e relativa ricambistica necessaria per il mantenimento del regolare funzionamento in occasione di ciascun intervento consterà in linea di massima, ma non esaustiva, nelle seguenti operazioni:

- controllo livello olio;
- eventuale sostituzione del filtro olio e/o dell'olio;
- sostituzione del filtro aria e pulizia del radiatore;
- controllo delle parti elettriche, messa a punto e messa in marcia della macchina;

A livello di programma di manutenzione si individuano in maniera indicativa e non esaustiva le seguenti tempistiche di intervento per tipologie di macchine.

**Compressori a vite:**

- Filtro aria, filtro olio ed olio da sostituire ogni 2'000 ore;
- Filtro disoleatore da sostituire ogni 4'000 ore.

**Compressori a pistone:**

- Filtro aria, cinghie ed olio da sostituire almeno ogni 6 mesi.

**Separatore acqua-olio:**

- Setto filtrante da sostituire almeno una volta all'anno.

**Essiccatore ad Adsorbimento:**

- Elettrovalvole, silenziatori, cartucce disoleatrici, allumina ed elettrovalvole da sostituire almeno 1 volta all'anno oppure ogni 2 anni in base al livello di degrado verificato;

**Essiccatore a ciclo frigorifero:**

- Elettrovalvole e scarico condensa da sostituire almeno una volta all'anno;

**Filtri disoelatori di linea:**

- Elemento da sostituire almeno una volta all'anno.

**Art. 5. RICAMBI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

I ricambi soggetti ad usura utilizzati durante le attività di manutenzione (con prezzi da indicare in fase di offerta, fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto) dovranno essere originali delle marche dei rispettivi compressori. In maniera indicativa ma non esaustiva si prevedono i seguenti ricambi:

- **Compressori aria servizi:** panno antipolline, filtri aria, filtri olio, filtri disoleatore, cinghie, olio, elettrovalvole di scarico condensa;
- **Soffianti Robuschi:** panno antipolline, cinghie, grasso blu motore, olio sintetico Robuschi, spie, smaltimento rifiuti speciali;
- **Essiccatori:** elementi disoleatori, elettrovalvole di interscambio, filtri silenziatori, valvole a spola, materiale diseccante, galleggianti scarico filtro, colonne diseccanti, kit specifici;
- **Separatori acqua-olio:** kit marca Sepura.

Eventuali ulteriori ricambi, esclusi quindi quelli necessari ad effettuare il tagliando annuale ordinario, comunque già incluso nel servizio, e di cui si rendesse necessaria la sostituzione nel corso della manutenzione, saranno contabilizzati e fatturati al prezzo del listino in vigore (da presentare in fase d'offerta), che sarà allegato all'ordine e che rimarrà valido per tutta la durata del contratto, al netto di eventuale sconto applicato dal fornitore in fase d'offerta.

Nell'ambito delle manutenzioni ordinarie rientrano altresì le riparazioni, le forniture di "macchine muletto" in noleggio con costo fisso giornaliero da comunicare in fase di gara e la fornitura di apparecchiature sostitutive previa presentazione di specifica offerta economica ed eventuale approvazione.

**Art. 6. DURATA DEL SERVIZIO**

Il presente contratto avrà durata di 12 mesi sulla base delle necessità di intervento a chiamata e di n°3 interventi annuali a carattere quadrimestrale da svolgersi nel corso dei mesi di gennaio, maggio e settembre 2025.

Il termine ultimo del servizio, a meno di anticipata saturazione della capienza dell'ordine, è fissato alla data del 31 dicembre 2025, viceversa in caso di capienza economica si procederà all'allungamento del servizio alle medesime condizioni contrattuali, sino ad esaurimento.

**Art. 7. VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI**

La valutazione dei preventivi oggetto della presente manifestazione di interesse, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Brianzacque e da quanto riportato e descritto nel presente capitolato tecnico-amministrativo, avverrà sulla base del prezzo e del documento di offerta tecnica da cui sarà possibile desumere la qualità di espletamento del servizio (documento descrittivo dell'attività).

**Art. 8. IMPORTO MASSIMO DEL CONTRATTO**

Per la realizzazione del servizio si prevede un importo massimo pari a **39'462,00 €** così costituito:

- a) 5'400,00 € per la realizzazione del servizio di manutenzione programmata (1'800,00 € a corpo per ogni visita quadrimestrale) relativa alle voci dell'elenco prezzo AC\_01;
- b) 33'762,00 € per la parte ricambistica manutenzione programmata ed interventi di manutenzione straordinaria, relativa alle voci dell'elenco prezzo da EP\_01 ad EP\_44 e soggetta a ribasso di gara attraverso la compilazione di ogni prezzo offerto;
- c) 300,00 € per la parte oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara;

Sulla base del ribasso di gara relativo al punto a), aggiungendo la quota fissa del punto c) si definirà il canone annuale complessivo inerente alle uscite quadrimestrali per la manutenzione programmata, da suddividere in tre quote. Gli oneri per i materiali di ricambio necessari per le manutenzioni programmate saranno scalati dall'aliquota di cui al punto b), che tiene altresì conto dei costi per le particolari operazioni di manutenzione richieste dagli essiccatori ad adsorbimento di marca NanoPorus e dalle soffianti di marca Robuschi, nonché degli eventuali costi per uscite su chiamata in caso di manutenzioni straordinarie.

In base all'elenco prezzi, parte integrante dei documenti di gara, il costo complessivo per l'uscita di due tecnici nell'arco di una giornata lavorativa (8 ore) è stato considerato un costo giornaliero di 600,00 € (voci EP\_01, EP\_02 ed EP 03) per manutenzioni ordinarie programmate e non in urgenza e di 800,00 € (voci EP\_04, EP\_05 ed EP 06) per intervento in urgenza nell'arco di 24/36 ore dalla segnalazione e/o chiamata.

**Art. 9. REQUISITI TECNICI OPERATIVI PREFERENZIALI**

Al fine della valutazione tecnica della presente manifestazione di interesse si segnalano di seguito i requisiti operativi preferenziali che il concorrente potrà presentare e dichiarare in fase di offerta, compilando il documento "Allegato tecnico":

1. avere una sede operativa con relativa officina entro 50 km dalla città di Monza, presidiata da propri dipendenti durante il consueto orario di ufficio ed attrezzata con linee telefoniche fisse e mobili, personal computer con accesso ad Internet veloce e posta elettronica;
2. essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale richiesti per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente manifestazione di interesse previo presentazione di precedenti acquisizioni di lavori della stessa tipologia di quelli richiesti dal presente capitolato;
3. disporre di adeguate squadre operative e di personale specializzato in grado di intervenire anche in caso di urgenza entro le 24/36 ore dalla segnalazione;
4. disporre di un servizio di service autorizzato per le marche di compressori aria servizi e soffianti in uso presso gli impianti di depurazione di Brianzacque

5. disporre di idonei mezzi di movimentazione da utilizzare in caso di necessità o esigenze impiantistiche, compresi quelli atti ad effettuare lavori in quota.

**Art. 10. INTERVENTI RICHIESTI E LIVELLI DI URGENZA**

Tutti gli interventi richiesti per la realizzazione delle manutenzioni straordinarie sono catalogati da Brianzacque S.r.l in tre diversi livelli di urgenza (alta, media e bassa), considerando che quelli di urgenza alta prevedono un'apposita voce a livello di elenco prezzi unitari di capitolato.

Sulla base di quanto sopra, l'Appaltatore è tenuto ad intervenire tempestivamente, su chiamate di emergenza inoltrate da Brianzacque S.r.l., nel luogo indicato dal rappresentante del Committente, in accordo al seguente schema:


Azioni	Livello urgenza Alta	Livello urgenza Media	Livello urgenza Bassa
Avviso	Tempo 0	Tempo 0	Tempo 0
Risposta	Entro 12 ore	Entro 36 ore	Entro 2 giorni
Intervento	Entro 24/36 ore	Entro 72 ore	Entro 4 giorni lavorativi

Una volta segnalato il livello di urgenza dell'avviso e concordato l'inizio dei lavori, l'intervento richiesto dovrà essere svolto entro la tempistica contrattuale, pena l'applicazione delle penalità di cui all'Art. 18 del presente documento. Trascorso il periodo massimo richiesto per l'esecuzione dell'intervento, Brianzacque S.r.l. si riserva il diritto di farlo eseguire da altra ditta specializzata, ordinando qualunque opera e/o intervento rientrante nelle tipologie della presente manifestazione di interesse a suo insindacabile giudizio, addebitando all'Appaltatore le maggiori spese e i danni conseguenti al ritardo. La contabilizzazione dei lavori verrà effettuata a consuntivo con cadenza mensile sulla base dell'elenco prezzi allegato, dei Documenti di Trasporto dei materiali utilizzati e dei rapporti di lavoro rilasciati all'atto dei singoli interventi. L'Appaltatore sarà tenuto a presentare tempestivamente l'estratto conto consuntivo delle forniture a Brianzacque ai fini dell'approvazione e dell'autorizzazione alla fatturazione.

**Art. 11. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Unitamente alla dichiarazione debitamente firmata dal Legale Rappresentante autocertificante il possesso dei requisiti amministrativi di partecipazione di ordine generale (in accordo a quanto contenuto agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023) ed alla eventuale copia dell'Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, l'Appaltatore dovrà restituire compilato l'allegato elenco prezzi del computo di gara, il modulo presentazione offerta economica, il documento di offerta tecnica, l'attestato di avvenuto sopralluogo per la visione delle apparecchiature presso i depuratori di Monza e Vimercate e l'elenco prezzi di tutti i ricambi valutati idonei allo svolgimento del servizio di manutenzione in aggiunta a quelli già riportati, con validità fissa per tutta la durata del contratto.



	<b>IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI MONZA E VIMERCATE (MB)</b>	
	<b>MANUTENZIONE COMPRESSORI ARIA SERVIZI</b>	Dicembre 2024

L'offerta, che non potrà essere presentata in aumento rispetto all'importo massimo indicato, dovrà essere inviata nelle modalità e tempistiche descritte via pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [brianzacque@legalmail.it](mailto:brianzacque@legalmail.it)

#### **Art. 12. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E GARANZIA**

Qualora espressamente richiesto dalla tipologia di intervento eseguito, soprattutto in tema di manutenzione straordinaria, l'Appaltatore dovrà presentare apposita dichiarazione di conformità e/o di rispondenza delle forniture e/o prestazioni svolte, con garanzia meccanica e funzionale di 12 mesi.

I materiali installati devono avere la marcatura CE e marchio di qualità IMQ e/o equivalente ed i ricambi dovranno essere originali e della stessa casa madre di quelli installati e sostituiti.

La marcatura deve essere redatta dal produttore dichiarando la conformità alle direttive europee applicabili allo specifico prodotto che devono essere tutte elencate. Eventuali requisiti specifici sono indicati nelle rispettive direttive.

#### **Art. 13. ONERI A CARICO DEL FORNITORE**

Al termine di ciascun intervento dovrà essere rilasciato un dettagliato rapporto di lavoro, che specifichi le attività svolte e gli eventuali ricambi utilizzati.

Le operazioni manutentive dovranno essere svolte in orario lavorativo diurno.

Il fornitore dovrà assicurare la pronta disponibilità di ricambi allo scopo di non causare fermi macchina prolungati ed incompatibili con le esigenze del servizio pubblico di depurazione svolto da Brianzacque.

#### **Art. 14. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ'**

In caso di riscontro di una "Non Conformità" nell'esecuzione delle attività relative alla presente specifica, Brianzacque S.r.l. provvederà ad aprire una "non conformità" dandone notifica all'Appaltatore, che entro 5 giorni dovrà individuare le azioni correttive e la tempistica per la risoluzione dell'evento negativo.

#### **Art. 15. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI**

Nell'esecuzione del servizio la Società appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e nei Contratti Integrativi territoriali per i dipendenti delle imprese prestatrici del servizio e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si esegue il servizio.

La Società Appaltatrice è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e/o soci lavoratori.



La Stazione appaltante potrà richiedere all'Appaltatore, in qualsiasi momento, l'esibizione del libro unico al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa, nonché le norme in materia di immigrazione e condizioni dei lavoratori stranieri. Qualora l'Appaltatore non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, la Stazione appaltante ne chiederà la regolarizzazione e potrà procedere alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 16. SUBAPPALTO - CESSIONE DEL CONTRATTO**

Al presente servizio si applica la disciplina prevista dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, alle condizioni previste dall'art. 120, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 17. REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

Partendo dal principio generale che i prezzi unitari esposti nel presente capitolato sono comunque da intendersi fissi ed invariabili per l'intera durata del contratto e che è esclusa ogni forma di rimborso relativa ai DPI Covid e spese ad essi riconducibili, si segnala che l'eventuale revisione dei prezzi sarà effettuata seguendo i criteri contenuti nell'articolo 60 del D. Lgs. 36/2023.

Le istanze di compensazione e le procedure di valutazione delle stesse, dovranno essere operate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, anche a pena di improcedibilità della relativa richiesta.

#### **Art. 18. PAGAMENTI**

I pagamenti verranno effettuati nei termini di legge, mediante accredito sul c/corrente indicato dall'aggiudicatario e secondo eventuali specifiche indicate dalla stazione Appaltante.

Una volta avallato un intervento con approvazione tecnica da parte del personale di manutenzione si potrà richiedere via mail ([agnese.brivio@brianzacque.it](mailto:agnese.brivio@brianzacque.it)) il numero di ricezione necessario per la fatturazione. Le fatture dovranno contenere il numero del Codice identificativo (CIG) e dovranno essere intestate a: BRIANZACQUE S.R.L. Viale E. Fermi, 105 - 20900 MONZA Partita IVA n° 03988240960.

#### **Art. 19. PENALI**

L'Appaltatore si impegna a ultimare tutte le prestazioni richieste entro i termini previsti dagli Ordini di Lavoro. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo sulla data fissata per le forniture sarà applicata una penale giornaliera pari allo 1‰ del valore economico dell'ordine.

Le penali verranno dedotte dalle fatture o, in mancanza, verranno prelevate dalla cauzione; in tal caso l'Appaltatore dovrà prontamente reintegrare la cauzione.

Il contratto s'intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del C.C., salve le applicazioni delle penali e il risarcimento del danno, qualora l'ammontare delle penali comminate superi complessivamente il 10% dell'importo contrattuale.

#### **Art. 20. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore si impegna ad attenersi a quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore dovrà fornire a Brianzacque gli estremi identificativi dei conti dedicati, di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare con i suddetti conti, obbligandosi al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge, a pena di nullità del contratto.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a Brianzacque e agli organi competenti, della notizia dell'inadempimento della proprio eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Qualora l'Appaltatore non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi derivanti dal contratto, sarà facoltà della Stazione appaltante procedere alla risoluzione del contratto stesso.

In tal caso, la Stazione appaltante inviterà l'Aggiudicatario a porre rimedio e adempiere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida inviata tramite raccomandata A/R. Nel caso in cui il suddetto termine decorra inutilmente, il contratto si intenderà automaticamente risolto, salvo il diritto della Stazione appaltante di chiedere all'Aggiudicatario inadempiente il risarcimento dei danni.

Resta sin d'ora inteso che il contratto si intenderà senz'altro risolto ex art.1456 c.c. nei seguenti casi:

- dimostrata frode da parte dell'Appaltatore con o senza collusione con personale appartenente all'organizzazione della Stazione appaltante;
- in caso di gravi e reiterate negligenze e inadempienze nell'esecuzione del contratto, tali da compromettere la regolarità dello stesso;
- per il mancato o non corretto pagamento degli oneri previdenziali;
- infortuni occorsi al personale dell'Appaltatore per mancato rispetto delle condizioni di sicurezza;
- cessione a terzi dell'esecuzione del contratto o di esso senza autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
- quando a carico di alcuno degli amministratori dell'Aggiudicatario sia stato avviato un procedimento penale per frode, o per qualsiasi altro reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari;
- dichiarazione di concordato preventivo o di liquidazione;
- inadempienze e trasgressione delle norme vigenti in tema di smaltimento dei rifiuti;
- inadempienze e trasgressione delle norme vigenti in tema di tutela della privacy;

- dopo tre contestazioni formali di inadempimento in base al periodo che precede del presente articolo, per le quali non siano pervenute, o non siano state accolte le giustificazioni dell'Appaltatore, la Stazione appaltante potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto.

In tutti gli altri casi previsti dalla legge ove sia espressamente prevista la risoluzione di diritto del contratto. Nel caso di risoluzione dal contratto dell'Appaltatore, per qualsiasi causa, saranno addebitati alla stessa i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti dalla Stazione appaltante per l'affidamento del servizio ad altra ditta.

#### **Art. 22. SPESE RELATIVE AL CONTRATTO**

Tutte le spese attinenti la stipulazione del contratto e quelle che dovessero sopravvenire durante l'esecuzione, saranno a totale carico della ditta aggiudicataria. Eventuali difformità rilevate e accertate comporteranno la revoca del contratto fatta salva la richiesta di altri danni. Il servizio prevede la consegna f.co Monza e l'Appaltatore è pertanto responsabile dell'attività di trasporto.

#### **Art. 23. CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Monza, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 24. ALLEGATI**

Modulo Elenco prezzi di capitolato.

Modulo Offerta con dichiarazioni.

Modello Offerta tecnica.

Modello Avvenuto sopralluogo.