

Chiarimenti relativi a richieste di informazioni

In riferimento alla richiesta di Informazioni pervenuta relativa all'Avviso Pubblico per la raccolta preventivi relativi all'affidamento della fornitura trasporto carico e rabbocco reagenti idonei al trattamento di acqua destinata al consumo umano presso gli impianti di produzione Acquedotto della Società Brianzacque S.r.l. - SCADENZA IL 16 dicembre 2022

Si riportano i seguenti chiarimenti rispetto ai quesiti pervenuti:

D: Le consegne dei vari impianti sono abbinabili?

R: Si... nella maggior parte dei casi sono abbinabili ma non è escluso ordinare rabbocchi anche per singoli impianti

D: Le quantità minime volta di consegna di quanto sono?

R: Per l'ipoclorito variano da 300 a 800 Kg ad ogni ordine da suddividere in vari impianti per il biossido di cloro variano da 2000 di acido e 2000 di clorito ai 4000 di acido e 4000 Kg di clorito da dividere sui vari impianti

D: Le capacità degli impianti di sodio ipoclorito che vanno da 100 litri a 250 litri sono da riempire tramite travaso dalle taniche?

R: A discrezione del fornitore

D: Il travaso lo effettuate voi?

R: No, sempre il fornitore in ambo le casistiche sia in taniche o con cisterna

D: Il fornitore deve solo consegnare i fusti?

R: No deve eseguire i rabbocchi o riempimenti

D: Per gli impianti di acido e clorito la consegna è sempre sfusa e abbinata?

R: Si sempre abbinata gli ordini saranno per un quantitativo uguale di acido e uno di clorito

D: Ovvero ordine unico tra acido e clorito?

R: Si