



Oggi 26/07/2019, il sottoscritto Guglielmo Nolli a seguito di Comunicazione Sindacale emessa in pari data da parte del comune di Vedano al Lambro con intimazione a ripristinare con urgenza la condotta fognaria in Via Villa Comune Vedano al Lambro ha accertato che presso detti luoghi sussiste un potenziale pericolo per la pubblica incolumità determinato da:

Motivi dello stato di somma urgenza: Ammaloramento della condotta fognaria che causa una infiltrazione di acque nel sottosuolo innescando possibili cedimenti della sede stradale e del muro perimetrale adiacente

Cause che lo hanno provocato: Vetustà della condotta e metodologia costruttiva non idonea

Lavori necessari per rimuoverlo: Eseguire una ricostruzione interna della condotta mediante l'uso di tecnologia No-Dig, considerato che le tempistiche per un intervento di rifacimento con metodologie tradizionali non sarebbero compatibili con le esigenze viabilistiche del tratto stradale interessato.

Costo delle prestazioni ordinate:

TITOLO	COSTO € IVA esclusa
<i>Esecuzione di By-Pass, Pulizia condotta fognaria, intasamento con Cls autolivellante della canaletta di fondo, inserimento di calza avente adeguato spessore a reggere i carichi presenti nell'area. Lunghezza intervento circa 300 metri lineari. Progettazione e prove tecniche di collaudo.</i>	€ 250.000,00 (stima)

Allegati obbligatori:

TITOLO
<i>Segnalazioni di Terzi/Brianzacque: Comune di Vedano al Lambro</i>
<i>Planimetria con evidenziato zona intervento: Allegato 1</i>
<i>Documentazione fotografica: Allegato 2</i>
<i>Scheda Tecnica: Allegato 3</i>

Monza, li 26/07/2019

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO