Punto di prelievo:
SEREGNO,
Via Marengo

Ecco di seguito il dettaglio dei parametri del punto di prelievo più vicino all'indirizzo che hai ricercato.

I Valori di parametro si riferiscono ai limiti indicati dal D. Lgs 23 febbraio 2023, n° 18 e successive modifiche

Descrizione	Media valori	Unità di misura	Frequenza***	Valore di parametro
Alcalinità	384	meq / l CaCO3	2	Nessun limite previsto
Alluminio	< 20	µg / l	2	200
Ammonio	< 0,15	mg /l	1	0,50
Antimonio	< 1,0	µg / l	2	10
Arsenico	< 1,5	µg / l	2	10
Batteri Coliformi	0	Numero/100 ml	3	0
Boro	< 0,2	mg /l	2	1,5
Bromato	< 1,0	µg / l	2	10
Cadmio	107	µg / l	2	5,0
Calcio	0,21	mg /l	1	Nessun limite previsto
Carbonio totale organico (TOC)	< 0,15	mg /l	2	Senza variazioni anomale
Cianuri	< 0,15	µg / l	2	50
Clorati	26	mg /l	2	0,70
Cloruro di vinile	< 10	µg / l	2	0,50
Cloruro di vinile	685	µg / l	2	0,50
Clostridium perfringens	< 1	UFC/100 ml	3	0

spore comprese				
Colore	< 1	unità Hazen	3	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
Conduttività	< 5,0	µS.cm-1a 20° C	2	2500
Conteggio delle colonie a 22 °C	37	UFC/ml	2	Senza variazioni anomale
Conteggio delle colonie a 36 °C	0	UFC/ml	3	Nessun limite previsto
Cromo	0	µg / l	3	50
Durezza (da calcolo)	< 20	°f	2	Consigliato tra 15 e 50
Enterococchi intestinali	< 0,15	Numero/100 ml	2	0
Escherichia coli (E. coli)	< 0,8	Numero/100 ml	2	0
Fluoruri	24,5	mg /l	2	1,5
Fosfati	< 5,0	mg /l	2	Nessun limite previsto
Idrocarburi policiclici aromatici	< 0,20	µg / l	1	0,10
Legionella pneumophila	< 3,0	Numero/ 1 l	2	1000
Magnesio	30	mg /l	2	Nessun limite previsto
Manganese	< 0,03	µg / l	2	50
Microcistine	< 1,0	µg/l	2	1,0
Nichel	1,6	µg / l	2	20
Nitrati	< 0,2	mg /l	2	50

Nitriti	490	mg /l	2	0,50
Piombo	< 1,5	µg / l	1	10
Potassio	15	mg /l	2	Nessun limite previsto
Rame	30	mg /l	2	2,0
Selenio	< 2,0	µg / l	2	20
Sodio	< 0,50	mg /l	2	200
Solfati	< 4,0	mg /l	2	250
Somma Tricloroetilene-Tetracloroetilene	2,2	µg / l	1	10
Somma di 4 PFAS	< 5,0	µg / l	2	0,02
Somma di PFAS	< 150	µg / l	2	0,1
Torbidità	7,4	NTU	2	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

Acqua microbiologicamente conforme **Data ultimo aggiornamento: 28/08/2026**

I dati riportati sono stati derivati dalla media dei risultati ottenuti dai campionamenti dall'01/01/2026 al 30/06/2026

***Frequenza di monitoraggio: si riportano il numero di dati acquisti nel periodo considerato che hanno generato la media dei valori